

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA INFRASTRUKTURY**

z dnia 14 stycznia 2002 r.

**w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.**

(Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.)

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, stanowiące podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza głównego.

**§ 2.** Normy, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

**§ 3.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**ZAŁĄCZNIK**

**PRZECIĘTNE NORMY ZUŻYCIA WODY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW**

- Tabela 1. Gospodarstwa domowe
- Tabela 2. Podlewanie ogródków przydomowych i upraw rolniczych
- Tabela 3. Usługi
- Tabela 4. Fermy i obiekty inwentarskie
- Tabela 5. Obsługa pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatów
- Tabela 6. Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego
- Tabela 7. Roboty budowlane
- Tabela 8. Chemiczna ochrona roślin
- Tabela 9. Obiekty wojskowe resortów obrony i spraw wewnętrznych

**Tabela 1**

**Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych**

Lp.	Wyposażenie mieszkania w instalacje	Przeciętne normy zużycia wody	
		dm <sup>3</sup> /mieszkańca x dobę	m <sup>3</sup> /mieszkańca x miesiąc
1	2	3	4
1	Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze źródła podwórzowego lub ulicznego	30	0,9
2	Wodociąg, ubikacja bez łazienki	50 -60*	1,5-1,8*
3	Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody	70-90*	2,10-2,70*
4	Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler)	80 -100*	2,4-3,0*
5	Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej)	140-160*	4,2-5,4*

\* Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, a wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych.

**Tabela 2**

**Przeciętne normy zużycia wody do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odniesienia	Przeciętne
			normy zużycia wody
		(j.o.)	dm <sup>3</sup> /j.o. x dobę
1	2	3	4
1	Ogródek przydomowy, działka rekreacyjna <sup>1)</sup>	m <sup>2</sup>	2,5
2	Uprawy w szklarniach i tunelach foliowych <sup>2)</sup>	m <sup>2</sup>	4,0

3	Pieczarkarnie <sup>3)</sup>	m <sup>2</sup>	5,0
---	-----------------------------	----------------	-----

Przyjmuje się, że przeciętnie podlewanie upraw odbywa się w ciągu:

<sup>1)</sup> 15 dni/m-c w okresie 15.04-15.09

<sup>2)</sup> 20 dni/m-c w ciągu całego roku

<sup>3)</sup> 30 dni/m-c w ciągu całego roku

**Tabela 3**

**Przeciętne normy zużycia wody w usługach**

Lp.	Rodzaj zakładu	Jednostka odniesienia (j.o.)	Przeciętne normy zużycia wody	
			dm <sup>3</sup> /j. o. x dobę	m <sup>3</sup> /j.o. x miesiąc
<b>I. Ochrona zdrowia i opieka społeczna</b>				
1	Żłobki			
	a) dzienne	1 dziecko	130	3,9
	b) tygodniowe	j.w.	150	4,5
2	Przychodnie lekarskie, ośrodki zdrowia	jeden zatrudniony	16	0,48
3	Izby porodowe	1 łóżko	500	15,0
4	Szpitala ogólne wielooddziałowe	1 łóżko	650	19,5
5	Sanatoria z hydroterapią	j.w.	700	21,0
6	Apteki	1 zatrudniony	100	3,0
7	Domy małego dziecka, rencisty i pomocy społecznej	1 łóżko	175	5,3
<b>II. Oświata i nauka</b>				
8	Przedszkola			
	a) dzienne	1 dziecko	40,0	1,0
	b) tygodniowe, miesięczne	j.w.	150,0	4,5
9	Szkoły			
	a) bez stołówek	1 uczeń	15,0	0,45
	b) ze stołówką	j.w.	25,0	0,8
10	Szkoły zawodowe i szkoły wyższe			
	a) bez laboratoriów	1 uczeń (student)	15,0	0,45
	b) z laboratoriami	j.w.	25,0	0,8
11	Internaty i domy studenckie	j.w.	100	2,4
12	Szkoły z internatami	1 uczeń	100	2,4
13	Placówki wychowania pozaszkolnego			
	a) bez stołówek	j.w.	15,0	0,45
	b) ze stołówką	j.w.	25,0	0,80
14	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ośrodki szkoleniowo-wychowawcze)			
	a) bez natrysków	1 łóżko	80,0	2,4
	b) z natryskami	j.w.	160,0	4,8
15	Instytuty i placówki naukowo-badawcze			
	a) bez laboratoriów	1 zatrudniony	15,0	0,45
	b) z laboratoriami	j.w.	25,0	0,80
<b>III. Kultura i sztuka</b>				
16	Muzea	1 zwiedzający	10,0	0,3

17	Kina	1 miejsce	12,0	0,36
18	Teatry	j.w.	15,0	0,45
19	Domy kultury	j.w.	15,0	0,45
20	Biblioteki i czytelnie	1 korzystający	15,0	0,45
<b>IV. Sport i turystyka</b>				
21	Hotele i motele kat. lux (*****)	1 miejsce nocleg.	200,0	6,0
	a) z zapleczem gastronomicznym.	j.w.	250,0	7,5
	Hotele kat. (****)	j.w.	150,0	4,5
	Hotele kat. (***)	j.w.	100,0	3,0
	Hotele pozostałe	j.w.	80,0	2,4
22	Pensjonaty i domy wycieczkowe			
	a) kategorii I	j.w.	200,0	6,0
	b) kategorii II	j.w.	150,0	4,5
	c) kategorii III	j.w.	100,0	3,0
23	Schroniska i domy wycieczkowe			
	a) kategorii I	j.w.	150,0	4,5
	b) kategorii II	j.w.	100,0	3,0
	c) kategorii III	j.w.	80,0	2,4
24	Obozowiska turystyczne			
	1. campingi			
	a) kategorii I	j.w.	133,0	4,0
	b) kategorii II	j.w.	100,0	3,0
	c) kategorii III	j.w.	66,0	2,0
	2. pola biwakowe	j.w.	33,0	1,0
25	Pływalnie kryte	1 korzystający	160,0	4,8
26	Pływalnie otwarte			
	a) wycieczkowe	1 korzystający	200,0	6,0
	b) o wykorzystaniu masowym	j.w.	400,0	12,0
27	Sale i hale sportowe z zapleczem sanitarnym dla ćwiczących	1 ćwiczący	66,0	2,0
<b>V. Handel, gastronomia i usługi</b>				
28	Restauracje, jadalnie	1 miejsce	100,0	3,0
29	Bary	j.w.	150,0	4,5
30	Kawiarnie, bary kawowe	j.w.	25,0	0,8
31	Sklepy z asortymentem czystych produktów (sklepy tekstylne, odzieżowe, obuwnicze, galanteria skórzana, drogeria, "butiki" itp.)	1 zatrudniony	30,0	0,9
32	Sklepy ze sprzedażą gotowych produktów spożywczych (sklepy spożywcze, mięsne itp.)	j.w.	40,0	1,2
33	Sklepy z artykułami przetwórstwa spożywczego (garniżeryjne, ciastkarskie, wyrób lodów, sklepy rybne)	j.w.	40-100*	1,2-3,0
34	Kwiaciarnie i sklepy	j.w.	80,0	2,4

	zoologiczne			
35	Zakłady usługowe (szewc, zegarmistrz, krawiec, optyk)	1 zatrudniony	15,0	0,45
36	Zakłady pralnicze	1 kg bielizny lub odzieży	17	
37	Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne	1 zatrudniony	150,0	4,5
38	Zakłady fotograficzne -fotografia czarno-biała i kolorowa	Przeciętne normy zużycia wody ustala się indywidualnie w oparciu o warunki techniczne i ilość zatrudnionych		
39	Magle			
	a) zwykły	1 zatrudniony	50,0	1,5
	b) elektryczno-parowy	j.w.	150,0	4,5
40	Łaźnie	1 korzystający	200,0	6,0
41	Szalety publiczne	1 urządzenie = 1 wc	100,0	3,0
<b>VI. Zakłady pracy</b>				
42	Zakłady pracy, z wyjątkiem określonych w lp. 43	1 zatrudniony	15,0	0,45
43	Zakłady pracy			
	a) w których wymagane jest stosowanie natrysków	j.w.	60,0	1,5
	b) przy pracach szczególnie brudzących lub ze środkami toksycznymi	j.w.	90,0	2,25

\* W zależności od asortymentu sklepu

Tabela 4

**Przeciętne normy zużycia wody w fermach i obiektach inwentarskich**

		Przeciętne normy zużycia wody				
		Jednostka	obiekty			obiekty
		odniesienia	inwentarskie			
		(j.o.)	drobnotowarowe	m <sup>3</sup> /miesiąc		
			dm <sup>3</sup> /j.o. x dobę			dm <sup>3</sup> /j.o.
1	2	3	4	5	6	
7						
2,00	1	Konie	1 zwierzę	50	1,5	65
1,20		źrebięta	1 zwierzę	30	0,90	40
	2	Krowy				
3,60		a) mleczne i sztuki wyrośnięte	1 zwierzę	70	2,10	120
1,20		b) bydło mleczne (do 1,5 roku)	1 zwierzę	35	1,00	40
1,80		c) jałówki i bukaty powyżej 1,5 roku	1 zwierzę	40	1,20	60

3,00		d) buhaje	1 zwierzę	80	2,40	100
<hr/>						
	3	Świnie				
0,90		a) tuczniki	1 zwierzę	20	0,60	30
0,45		b) prosięta do 4 m-cy	1 zwierzę	10	0,30	15
1,50		c) maciory z przychówkiem	1 zwierzę	70	2,1	50
1,00		d) knury	1 zwierzę	25	0,75	35
<hr/>						
	4	Kozy, owce				
0,30		a) dorosłe	1 zwierzę	8	0,27	10
0,21		b) jagnięta	1 zwierzę	5	0,15	7
<hr/>						
	5	Drób				
0,015		a) brojlery	1 ptak	0,3	0,01	0,5
0,042		b) kury	1 ptak	1,0	0,03	1,4
0,50		c) kaczki	1 ptak	11	0,33	16,5
0,70		d) gęsi	1 ptak	17	0,51	23
0,12		e) indyczki	1 ptak	2,0	0,06	4,0
<hr/>						
	6	Nutrie				
		a) chów wodny				
		- sztuki dorosłe	1 zwierzę	30	0,90	
		- matki z młodymi	1 zwierzę	45	1,40	
		b) chów suchy				
0,24		- sztuki dorosłe	1 zwierzę	6	0,20	8
0,33		- matki z młodymi	1 zwierzę	8	0,20	11

0,24	7	Lisy, norki	1 zwierzę	6	0,20	8
0,03	8	Króliki	1 zwierzę	0,6	0,02	1
1,25	9	Lecznice weterynaryjne				
		- zwierzęta małe	1 zwierzę	40	-	50
2,50		- zwierzęta duże	1 zwierzę	80	-	100

**Tabela 5**  
**Przeciętne normy zużycia wody dla obsługi pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatów**

Lp.	Rodzaj pojazdu, warsztatu	Jednostka odniesienia (j.o.)	Przeciętne normy zużycia wody	
			dm <sup>3</sup> /j.o. mycie	m <sup>3</sup> /j.o. x miesiąc
1	2	3	4	5
1	Pojazdy mechaniczne			
	a) traktor, przyczepa; 4-krotne mycie pojazdu w m-cu. Zużycie wody na 1 mycie	1 szt.	300	1,20
	b) samochód ciężarowy, wóz asenizacyjny; 3-krotne mycie pojazdu w m-cu. Zużycie wody na 1 mycie	1 szt.	500	1,50
	c) samochód osobowy; 3-4-krotne mycie w m-cu. Zużycie wody na 1 mycie	1 szt.	175	0,53
	d) inne pojazdy rolnicze; 4-krotne mycie w m-cu. Zużycie wody na 1 mycie	1 szt.	600	2,40
2	Silniki (poza elektrycznymi na 1 kW)	1 szt.	15	0,45
3	Warsztaty remontowe, kowalskie	1 obrabiarka, palenisko itp.	40	1,2

**Tabela 6**  
**Przeciętne normy zużycia wody w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego**

Lp.	Rodzaj zakładu	Jednostka odniesienia (j.o.)	Przeciętne normy zużycia wody m <sup>3</sup> /j.o.
1	2	3	4
1	Zakłady mleczarskie		
	a) wyrób masła	1.000 dm <sup>3</sup> mleka	3,0
	b) wyrób sera	1.000 dm <sup>3</sup> mleka	4,0
	c) zlewnie mleka	1.000 dm <sup>3</sup> mleka	0,3
2	Browary, rozlewnie piwa, wytwórnie napojów bezalkoholowych	1.000 dm <sup>3</sup> piwa lub produktu	5,0
3	Piekarnie	1.000 kg pieczywa	2,0
4	Rzeźnie		

	a) bydło:		
	- sztuki duże	1 szt.	0,3
	- sztuki małe	1 szt.	0,1
	b) trzoda chlewna	1 szt.	0,5
	c) konie	1 szt.	0,35
5	Przetwarzanie mięsa:		
	a) zakłady przetwórstwa mięsnego oraz wytwórnice wyrobów garmażeryjnych	1 t wyrobu	50,0
	b) fabryki konserw		35,0
6	Punkt skupu zboża i nasion	1 m <sup>2</sup> pow. użytkowej/m-c	0,5
7	Laboratoria	1 m <sup>2</sup> pow. użytkowej/m-c	0,1
8	Wytwórnice makaronów	1.000 kg wyrobu	1,4
9	Gorzelnice i cukrownie	1.000 dm <sup>3</sup> spirytusu 1.000 kg cukru	115,0
10	Garbarnie		
	- skórki duże	1 szt.	1,0
	- skórki małe	1 szt.	0,5

**Tabela 7**

**Przeciętne normy zużycia wody dla robót budowlanych**

Lp.	Rodzaj czynności	Jednostka odniesienia (j.o.)	Przeciętne normy zużycia wody m <sup>3</sup> /j.o.
1	2	3	4
1	Płukanie żwiru, piasku, tłucznia	1 m <sup>3</sup>	0,75
2	Wykonanie betonu plastycznego, gaszenie wapnem	1 m <sup>3</sup> betonu 1 t wapna	3,0
3	Wykonanie betonu, zaprawy cementowej, wapiennej, muru z kamienia	1 m <sup>3</sup>	0,15
4	Wykonanie muru z cegieł	1.000 szt.	0,1

**Tabela 8**

**Przeciętne normy zużycia wody do chemicznej ochrony roślin środkami:**

a - owadobójczymi; b - grzybobójczymi; c - chwastobójczymi

Lp.	Rodzaj upraw	Środek chemiczny x ilość zabiegów	Jednostka odniesienia (j.o.)	Przeciętne normy zapotrzebowania wody m <sup>3</sup> /j.o. zabieg	Przeciętne normy zużycia wody	
					m <sup>3</sup> /j.o. rok	łącznie na zabiegi m <sup>3</sup> /ha rok
1	2	3	4	5	6	7
1	Drzewa owocowe					
	- młode	a x 4	ha	0,5	2,0	
		b x 8	ha	0,5	4,0	
		c x 2	ha	0,3	0,6	6,6
	- stare	a x 5	ha	1,5	7,5	
		b x 10	ha	1,5	15,0	
		c x 2	ha	0,5	1,0	23,5
2	Krzewy jagodowe	a x 4	ha	0,5	2,0	

		b x 4	ha	0,5	2,0	
		c x 1	ha	0,3	0,3	4,3
3	Kapusta	a x 3	ha	0,3	0,9	
		c x 1,5	ha	0,3	0,45	1,35
4	Cebula	a x 1	ha	0,3	0,3	
		b x 2	ha	0,3	0,9	
		c x 2	ha	0,3	0,6	1,8
5	Pomidory	b x 2	ha	0,6	1,2	
		c x 1	ha	0,3	0,3	1,5
6	Ogórki	a x 2	ha	0,3	0,6	
		b x 2	ha	0,6	1,2	
		c x 1	ha	0,3	0,3	2,1
7	Fasola	a x 1	ha	0,3	0,3	
		b x 2	ha	0,6	1,2	
		c x 1,5	ha	0,3	0,45	1,95
8	Groszek zielony, buraki ćwikłowe, marchew	a x 2	ha	0,3	0,6	
		c x 1,5	ha	0,3	0,45	1,05
9	Pozostałe warzywa	a x 2	ha	0,3	0,6	
		b x 0,5	ha	0,6	0,3	
		c x 1,5	ha	0,3	0,45	1,35
10	Rzepak	a x 2	ha	0,45	0,9	
		b x 1	ha	0,50	0,5	1,4
11	Ziemniaki	a x 2	ha	0,45	0,9	
		b x 3	ha	0,5	1,5	2,4
12	Buraki	(a+b) x 3	ha	0,45	1,35	
		c x 1	ha	0,45	0,45	1,8
13	Lucerna nasienna	(a+b) x 3	ha	0,8	2,4	2,4
14	Groch	(a+b) x 2	ha	0,45	0,9	
		c x 1	ha	0,4	0,4	1,3
15	Chmiel	a x 2	ha	2,0	4,0	
		b x 6	ha	2,0	12,0	16,0
16	Zboża	b x 2	ha	0,4	0,8	
		c x 1	ha	0,45	0,45	1,25
17	Kukurydza	a x 1	ha	0,4	0,4	0,4
18	Truskawki	a x 1	ha	0,4	0,4	
		b x 2	ha	1,0	2,0	
		c x 1	ha	0,4	0,4	2,8
19	Len	a x 1	ha	0,4	0,4	
		c x 1	ha	0,4	0,4	0,8
20	Tytoń odkażanie ziemi pod rozsadę	a x 2	ha	0,4	0,8	0,8
		b x 1	ha	1,6	1,6	1,6
21	Mycie i płukanie sprzętu ochrony roślin	1 zabieg		1/2 pojemności zbiornika opryskiwacza		

Tabela 9

## Przeciętne normy zużycia wody dla obiektów wojskowych - resortów obrony i spraw wewnętrznych

Lp.	Wyszczególnienie obiektu	Jednostka odniesienia (j.o.)	Przeciętne normy zużycia wody	
			dm <sup>3</sup> /j.o. x dobę	m <sup>3</sup> /j.o. x miesiąc
1	2	3	4	5
1	Budynki koszarowe, sztabowe, administracyjne, szkoleniowe, gospodarcze z przyborami sanitarnymi:			
	- z zimną i ciepłą wodą	1 żołnierz w zbiorowym zakwaterowaniu	200	6,0
	- z zimną i ciepłą wodą	1 żołnierz zawodowy lub pracownik cywilny	50	1,5
2	Kuchnie i stołówki	1 konsument	140	4,2
	kasyna	1 konsument	120	3,6
	kluby oficerskie	1 konsument	50	1,5
3	Mycie pojazdów wojskowych i straży pożarnej	1 pojazd	1.500/1 pojazd 1 mycie	